

Inim SmartLine NAC-palokellojen/palosireenien vaimennus erillisellä kytkimellä
Suosittellemme kuitenkin vaimennuksen suorittamista keskukselta sen jälkeen kun on varmistettu, että evakuointi voidaan turvallisesti keskeyttää.

Käynnistä SmartLeague ohjelmisto ja avaa kohde tai luo uusi
Valitse valikosta Linja, jonka vieressä olevaa I/O-lähtöä käytetään vaimennukseen
Tee valinnat ja kytkentä kuvan mukaan kaksoisvastuksin

