Palo-ovien laukaisukeskus, metallikotelo, virtalähde



Tuote	
Tuotekoodi:	MBD1201

Tekniset tiedot	
Tuoteryhmä:	Oviohjaus ja aukipitomagneetit
Alkuperämaa:	Ruotsi
Valmistajan tuotekoodi:	63 050 00

Palo-ovien ohjaukseen

Paloilmaisimet ohjaavat keskusta

Ohjattavissa myös paloilmoitinjärjestelmän kautta

230 V AC, 2 x 0,8 Ah akut (ei sis.)

Sisältää:

- ohjausyksikön palo-ovien ohjaamiseen
- virtalähteen

Kotelossa kolme läpivientiä ja tila varakäyntiakuille (2 x 0,8 Ah/12 V). Akut eivät sisälly toimitukseen.

Laite on suojattu ylikuormitukselta ja oikosululta, ja siinä on sisäänrakennettu suojaus akkujen syväpurkautumista vastaan. Verkkovirta ja akku on suojattu sulakkeella.

Kun savunilmaisin aktivoituu savun vaikutuksesta, ovet sulkeutuvat, hälytysrele kytkeytyy ja ohjausyksikön punainen hälytyksen merkkivalo syttyy. Ovilähtö (DÖ) sulkeutuu välittömästi ja

ovilähtö (DF) noin 5 sekunnin kuluttua. Sireenilähdöstä voidaan valita joko jatkuva signaali tai 0,8/0,8-pulssisignaali, joka käynnistyy palohälytyksessä.

Palohälytys nollataan painamalla palohälytyspainiketta. Toimintojen testaus tehdään painamalla vika/testi -painiketta. Ilmaisinsilmukan katketessa keltainen vikavalo syttyy ja vikarele kytkeytyy.

- Syöttöjännite: 230 V AC (±15 %)
- Lähtöjännite: 27,3 V DC
- Käyttölämpötila-alue: -15° - +40°C
- Suojausluokitus: IP30
- Mitat: 230 x 100 x 50 mm